

Questionnaire 2ème année Chapitre 7.01

Recommandation : Noter à chaque fois le numéro d'article, l'alinéa ainsi que le numéro de page.

- 1) Indiquer par une phrase ou par un dessin où se trouve le volume 0 d'une salle de bain.

- 2) Indiquer par une phrase ou par un dessin où se trouve le volume 1 d'une salle de bain.

- 3) Indiquer par une phrase ou par un dessin où se trouve le volume 2 d'une salle de bain.

- 4) Où se trouve le volume 0 d'une douche sans receveur ?

- 5) Où se trouve le volume 1 d'une douche sans receveur ?

- 6) À quelle distance du bord de la baignoire peut-on installer une prise T13 ?

- 7) À quelle distance du bord de la baignoire peut-on installer une armoire pharmacie ?

- 8) Par quel dispositif doit être protégée cette prise ?

- 9) Dans les douches (ouvertes) d'une halle de gym, à partir de quelle distance peut-on installer une prise T13 ?
- 10) Quels fils doit obligatoirement contenir le tube qui alimente l'interrupteur Sch. 0 ?
- 11) Citer les deux conditions pour qu'une canalisation puisse être posée à moins de 6 cm sous crépi.
- 12) Est-il possible de poser une canalisation apparente pour une machine à laver à travers une salle de bain ? Si oui, à quelles conditions ?
- 13) Dans une salle de bain, à partir d'où peut-on installer une prise T13 ?
- 14) L'interrupteur Sch. 0 de la lampe de la salle de bain peut-il se trouver dans le volume 1 ?
- 15) Quel doit être au minimum l'indice de protection (IP) des appareils qui se trouvent dans le volume 1 ?
- 16) Quel doit être au minimum l'indice de protection (IP) des appareils qui se trouvent dans le volume 2 ?

17) Pourquoi les gaines doivent-elles être verticales ou horizontales uniquement ?

18) Quels appareils, avec une tension supérieure à 25V, peuvent exceptionnellement être installés dans le volume 1 ?

19) Quel doit être au minimum l'indice de protection (IP) des appareils qui se trouvent au-dessus de la baignoire, à 2,30 m. ?

20) Sous quelles conditions est-il possible d'installer une pompe sous la baignoire ?

21) Dans quel volume doit être installé un radiateur à rayonnement ?

22) À quelle distance du bord de la baignoire peut-on installer une prise T12 ?

23) Sous quel condition un interrupteur peut-il être installé à 20 cm du bord de la baignoire ?

24) Dans une salle de bains, a-t-on le droit d'installer ces matériels dans les situations suivantes : (répondre par oui ou non)

a) Une prise type 13 IP 55 dans le volume 2 ?

b) Un luminaire 230 V IP 44 posé au plafond à une hauteur de 2,5 m au-dessus du receveur de douche ?

c) Une boîte de jonction IP 55 pour l'alimentation d'un système à bulles 230 V placé sous la baignoire ?

d) Un interrupteur 230 V IP 55 situé à 40 cm du bord extérieur de la baignoire ?